

Ph, N

Schaltvorschlag zum Schützkontakte prellarm schalten. durch Schützspulenvormagnetisierung

TSRL für Schützensteuerung,
Reaktion auf S1-S2 Brücke schließen:
Einschaltverzögerung bis voll ein
an Spule von Schütz = 70 msec.
Reaktion auf S1-S2 Brücke öffnen:
Ausschaltverzögerung bis aus
an Spule von Schütz = 50 msec.
(Für Steuerung des Schütz
berücksichtigen.)

