



Im Gutfall, wenn beide Heizbänder mit dem gleichen Strom durchflossen werden, hebt sich der Strom im Stromwandler auf und es entsteht keine Messspannung am Gleichrichter.

Im Schlechtfall, beim Unterbruch eines Heizbandes, entsteht ein großes Signal am Gleichrichter.

Konstruiert von M.KONSTANZER	16.09.10		Skala M=1:1
EMEKO-ING.BUERO		Stromlaufplan für Zusatzplatine für Schweissbandüberwachung	
TOSS-SCHW-BD-UEBERWACHG-3.DWG		Ausgabe 1	Blatt 1